

पश्चिम सेती (वनलेक) देखि दोदोधारा सम्म ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

प्रकाशित मिति- २०८१/०२/३१ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्लामा पर्ने शिखर नगरपालिका, वडीकेदार गाउँपालिका र जोरायल गाउँपालिका तथा कैलाली जिल्लामा पर्ने चुरे गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र वर्दगोरिया गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:	राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं महानगरपालिका-१०, वृद्धनगर, काठमाडौं । टेलिफोन: +९७७-०१-४६१०१०३ इमेल: info@rpgcl.com वेब साइट: https://www.rpgcl.com/
प्रस्तावको व्यहोरा:	प्रस्तावित विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले पश्चिम सेती नदीमा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जस्तै: पश्चिम सेती (७५० मे.वा.), चैनपुर-सेती (२१० मे.वा.), बझाङ्ग अपर-सेती (२१६ मे.वा.), सेती नदी-३ (८७ मे.वा.) र अन्य गरी पश्चिम सेती करिडोरमा अवस्थित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई डोटी जिल्लाको शिखर नगरपालिका-१० कलेकमा प्रस्तावित ४००/१३२ के.भी. को पश्चिम सेतीसबस्टेशनबाट कैलाली जिल्लाको वर्दगोरिया गाउँपालिका-३, वुटकौवामा प्रस्तावित दोदोधारा सबस्टेशन सम्म प्रसारणका लागि आवश्यक ४०० के.भी. डबल सर्किट, ८५ कि.मि. लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस आयोजनाको क्षेत्राधिकार विचबाट दुवैतर्फ २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटरको हुनेछ । यस आयोजनाले कुल २०७ वटा टावर निर्माण गर्नेछ । न्यूनतम टावर स्पान १०० मिटर र अधिकतम टावर स्पान ९४८ मिटर रहेको छ । टावरको अधिकतम उचाइ ६१ मि. र ग्राउण्ड क्लियरेन्स कम्तिमा ९.५० मि. रहेको छ ।
प्रभाव पर्न सक्ने प्रदेश, जिल्ला, स्थानिय तह र वडा	सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्ला- शिखर न.पा. वडा नं. २, ४, ५, ७, ९ र १०, वडीकेदार गा. पा. वडा नं. १ र २, जोरायल गा. पा. वडा नं. ५ र ६ कैलाली जिल्ला- चुरे गा. पा. वडा नं. २ र ४, मोहन्याल गा. पा. वडा नं. ५, घोडाघोडी न. पा. वडा नं. ४, ६, ८ र ९, वर्दगोरिया गा. पा. वडा नं. ३

माथि उल्लिखित प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारी गरी सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी र्याकन गर्न सो स्थानको न.पा./गा.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा मरोगारवाला ब्याक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनाभित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना :

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:	राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं महानगरपालिका-१०, वृद्धनगर, काठमाडौं । टेलिफोन: +९७७-०१-४६१०१०३ इमेल: info@rpgcl.com वेब साइट: https://www.rpgcl.com/
परामर्शदाताको नाम र ठेगाना:	चिलिमे इन्जिनियरिङ्ग एण्ड सर्भिस कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौं महानगरपालिका-०४, महाराजगञ्ज, काठमाडौं । टेलिफोन: +९७७-१-४०१६२७६, ४०१६२८६ इमेल: support@chesco.com.np वेब साइट: www.chesco.com.np

